

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; В-код 8000

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, факса)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальным районам Приволжский и Хворостянский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 44/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
основная общеобразовательная школа

с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, штаб, отделение (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 43 от 17.05.2021 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.30 ч. 26.05.2021 г. по 11.00 ч. 09.06.2021 г. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майором внутренней службы Потаповым М.Г. проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области, расположенного по адресу: 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Набережная, 34 совместно с директором Щербининым Виктором Анатольевичем,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ).	10.05.2022	
2.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-	п. 25 ППР в РФ.	10.05.2022	

	отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум).		
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ.	10.05.2022
4.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ.	10.05.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР

по м.р. Приволжский и Хворостянский УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Самарской области

майор внутренней службы



М.Г. Потанов

06 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБОУ ООШ с. Абашево

м.р. Хворостянский Самарской области

В.А. Щербинин

« 09 » 06 2021г.