

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальным районам Приволжский и Хворостянский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23; тел. 2-19-13

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 43/ 1/ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области  
основная общеобразовательная школа

с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 43 от 17.05.2021 г., Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.30 ч. 26.05.2021 г. по 10.00 ч. 09.06.2021 г. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майором внутренней службы Потаповым М.Г. проведена плановая выездная проверка государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа с. Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области», расположенного по адресу: 445599, Самарская область, Хворостянский район, с. Абашево, ул. Школьная, 4 совместно с директором Щербининым Виктором Анатольевичем,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ).	10.05.2022	
2.	На входных дверях помещений производственного и складского назначения с наружной стороны отсутствуют знаки категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон определенные в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности	п. 12 ППР в РФ.	10.05.2022	
3.	Не проведена проверка качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ.	10.05.2022	

4.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	п. 25 ППР в РФ.	10.05.2022	
5.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ.	10.05.2022	
6.	Противопожарная дверь в помещении электрощитовой не оборудована приспособлением для самозакрывания.	п. 29 ППР в РФ.	10.05.2022	
7.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ.	10.05.2022	
8.	Не предусмотрена защитная конструкция пожарных извещателей от механических повреждений в спортивном зале.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 6.6.34 СП 484.1311500.2020	10.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР

по м.р. Приволжский и Хворостянский УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Самарской области

майор внутренней службы



М.Г. Потапов

06

2021г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБОУ ООШ с. Абашиев

м.р. Хворостянский Самарской области

Щербинин

В.А. Щербинин

05

06

2021г.